



Bolesławiec, dnia 26.09.2018 r

STRONA WWW ZAMAWIAJĄCEGO

STRONA

BAZAKONKURENCYJNOSCI.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.L

Dotyczy: Odpowiedzi i zmiany do zapytania ofertowego nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 **DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Plac Marszałka J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 6121788; email: centrum@pcpr.boleslawiec.pl, <http://boleslawiec.pcpr.info/>; NIP: 612-15-52-492; REGON: 230827081

ODPOWIEDZI:

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z odpowiedzią:

1. PYTANIE 1 : Prosimy o udostępnienie załącznika 1.1.a (rysunki poglądowe)

ODPOWIEDŹ- ZAMAWIAJĄCY UMIESZCZA NA WWW. STRONACH BRAKUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1.1A

2. Prosimy o podanie wymiarów: szerokość schodów i ilość miejsca na dole przed schodami

ODPOWIEDŹ

- szerokość schodów: 1210 mm (zgodnie z załączonym do zapytania rys. technicznym)
- ilość miejsca na dole przed schodami: 1350 mm (zgodnie z załączonym do zapytania rys. technicznym)

3. Prosimy o podanie informacji - jak daleko (ile m) znajduje się rozdzielnia główna, z której można doprowadzić zasilanie do platformy?

ODPOWIEDŹ-rozdzielnia główna mieści się korytarzu, w odległości 1,43 m od górnej krawędzi biegu schodowego

4. Prosimy o podanie informacji: - czy Zamawiający usunie / przeniesie istniejący grzejnik tak, aby nie kolidował z platformą?

ODPOWIEDŹ- Zamawiający nie usunie/nie przeniesie grzejnika. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia lub likwidacji grzejnika.

5. Czy zamawiający wyraża zgodę na platformę o parametrach wymiary podestu: 830 x 700 mm

ODPOWIEDŹ- Zamówienie obejmuje platformę o wymiarach podestu 700 x 750 mm.


6. Czy zamawiający wyraża zgodę na mocowanie toru jazdy do stopnia i ściany?

ODPOWIEDŹ- Zamawiający nie wyraża zgody na mocowanie toru jazdy do stopnia i ściany.


ZMIANY:

Zamawiający w ramach zamówienia wymaga najazdu bocznego na platformę na dolnym przystanku.


DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu
mgr. Jolanta Zdzikowska



STAIR INFORMATION:
 HORIZONTAL: 2400
 VERTICAL: 1120
 SLOPE: 26.48
 FIRST RISER: 140
 UNIT SIDE: LEFT
 # OF RISERS: 9
 STAIR ANGLE: 25.0°



620 600

660

190 90

1400 830



